


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		26 maja 2023 roku		
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej	W zakresie izolacji instalacji przemysłowych			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków)	W zakresie izolacji instalacji przemysłowych będzie polegało na wymianie izolacji rurociągów tranzytowych pary i kondensatu z kotłowni do Hala Sezonowej oraz Suszarni Warzyw			
Dane podmiotu u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa),	DAWTONA Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Błoniu ul. Bieniewicka 52, 05-870 Błonie k. Warszawy			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: **	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: ***	Wyrażony w latach kalendarzowy okres uzyskiwania oszczędności energii:		
25.06.2023		5		
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	875,922	[MWh/rok]	75,316	[toe/rok]
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	963,514	[MWh/rok]	82,847	[toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***				
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***				
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>				
Imię i nazwisko:	Andrzej Piórkowski			
Nr telefonu:	663 850 584			
Podpis:				

\* Niepotrzebne skreślić

\*\* W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

\*\*\* W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej