


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ			Data wykonania		
			24-01-2013		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej					
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej		Zamiana istniejących kotłowni gazowych przygotowujących ciepłą wodę w 6 budynkach wielorodzinnych na centralny system zasilany z miejskiej sieci ciepłej - ul. Strzelców 17, 19, 21, 23, Powstańców 44 i 46 w Krakowie.			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków)		Zastąpiono istniejące kotłownie gazowe przygotowujące ciepłą wodę, centralnym systemem zasilany z miejskiej sieci ciepłej. Wykonano zastąpienie węzłów ciepłych jednofunkcyjnych węzłami dwufunkcyjnymi. Ciepło dostarczane z miejskiej sieci ciepłej wytwarzane jest w oparciu o kogenerację.			
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie zostało zrealizowane.		SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRĄDNIK CZWERWONY" ul. Dobrego Pasterza 67, 31-416 Kraków			
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej **:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
		24 luty 2011	10		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)					
Średnioroczna oszczędność energii finalnej	5463,32	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	380346	[toe/rok]	130,49
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej	11165,30	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	3101495	[toe/rok]	266,66
Szacunkowa wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:				[ton/rok]	571,02
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej					
Imię i Nazwisko	dr inż. Bogusław Maludziński				
Nr uprawnień:	audytor KAPE 0032; MI/ŚE/701/2009				
Nr telefonu:	012-628-28-33; 603-69-3069				
Podpis:	 Dr inż. Bogusław A. Maludziński Audytor energetyczny KAPE S.A. <small>(Nr 032)</small> <small>ul. Prodomowa 5/46, 31-618 Kraków</small> <small>TEL. (012) 413-13-65</small>				
* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.					
** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.					
*** Na podstawie wskaźników emisji CO ₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Systemu Handlu Upewnieniami do Emisji za dany rok.					