


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		23.01.2013	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie strat w sieciach ciepłowniczych, polegające na poprawie izolacji cieplnej rurociągów wraz z ich wyposażeniem w armaturę.	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Demontaż zniszczonej izolacji na 600m odcinku sieci ciepłowniczej napowietrznej DN500 (wełna, papa izolacyjna, siatka stalowa zatopiona w płaszczu klejowo-cementowym, blacha osłonowa), oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów, wykonanie nowej izolacji (łubki ze sztywnej pianki poliuretanowej z zatopionym płaszczem osłonowym z blachy ocynkowanej).	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		„Energetyka” sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej – Curie 58, 59-301 Lubin, NIP: 692-10-10-700	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
		31.08.2011 r.	25
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	4950 GJ/rok	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	118 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	5964 GJ/rok	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	142 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	565		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Wiesław Zbrzyzny		
Nr uprawnień:			
Nr telefonu:	663-777-751		
Podpis:			

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.