

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		25.01.2013 r.	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych / wymiana sprężarki nr 1 (oraz jej napędu i układu sterowania) w Sprężarkowni EC Wydziału EC-3 Głogów „Energetyka” sp. z o.o.	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		W ramach przedsięwzięcia wymieniono wyeksploatowaną sprężarkę K-250 na sprężarkę nowej generacji SM 6000 produkcji SAMSUNG, o wyższej sprawności i wydajności, z urządzeniami pomocniczymi i instalacjami: powietrza, wody chłodzącej, AKPiA, zasilania elektrycznego oraz układem wizualizacji i bilansowania.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		„Energetyka” sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej –Curie 58 59-301 Lubin	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	08.03.2011 r.	15
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>			
Srednioroczna oszczędność energii finalnej:	2.001.860 [kWh/rok]	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	172 [toe/rok]
Srednioroczna oszczędność energii pierwotnej:	6.005.580 [kWh/rok]	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	516 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	2.049		[ton/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>			
Imię i nazwisko:	Stanisław Urbaniak		
Nr uprawnienia:			
Nr telefonu:	667-871-034		
Podpis:	<i>Urbaniak</i>		

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.