


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		2013-01-28	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Optymalizacja potrzeb własnych. Zabudowa falownika sterującego pompą wody sieciowej.	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Zastosowanie falowników do sterowania pompą wody sieciowej powoduje zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i zwiększenie żywotności pomp, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz poprawę niezawodności pracy urządzeń.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Gorzów 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Energetyków 6	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
2011-01-01		2011-12-31	5
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	374 913	[kWh/rok]	32,24 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1 136 100	[kWh/rok]	97,69 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	229,5		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Paweł Kozłowski		
Nr uprawnienia:			
Nr telefonu:	95 733 4332		
Podpis:			

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

