
	<b>ANWIL S.A.</b>	Nr ewid.: 014.3/ZC/2015
	Audyty efektywności energetycznej Wymiana transformatora T-2 rozdzielni GPZ-1 typu TR-1600/110 na transformator typu TORc 16000/115	Strona/Stron 16/16

Załącznik nr 1. Karta audytu efektywności energetycznej.

### KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		<b>13 styczeń 2015</b>	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		OGRANICZENIE STRAT NA TRANSFORMACJI W TRANSFORMATORACH POPRZEC WYMIANĄ TRANSFORMATORÓW	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Wymiana transformatora T-2 rozdzielni GPZ-1 typu TR-1600/110 na transformator typu TORc 16000/115.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		ANWIL S.A. ul. Toruńska 222 87-805 Włocławek NIP: 888-000-49-38	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
	-	<b>22.10.2013</b>	<b>45</b>
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	<b>128 696,13</b>	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	<b>11,066</b> [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	<b>389 988,27</b>	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	<b>33,533</b> [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	<b>114,5</b>		[ton/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>			
Imię i nazwisko:	<b>Paweł Skrobek</b>		
Nr uprawnienia:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	(32) 237 63 91, 695 952 394		
Podpis:			

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Upewnieniami do Emisji za dany rok.