ZAŁĄCZNIK NR 2 do Audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	Data wykonania 13 styczeń 2015 r.
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej	
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	MODENRIZACJA LUB WYMIANA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Modernizacja układu pomp sieciowych w Elektrociepłowni Częstochowa. Wymiana dwóch pomp na pompy dopasowane do układu i pozwalające na optymalną pracę układu pomp sieciowych.
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	**Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.** ul. Antoniego Słonimskiego 1a 50-413 Wrocław NIP: 118-160-64-67

Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	**30.08.2014 r.**	**15**

Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	**5 593 854**	~~[GJ/rok] lub~~ kWh/rok]	**480,985**	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	**16 951 073**	~~[GJ/rok] lub~~ kWh/rok]	**1 457,530**	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO_2***:	**4 978,5**			[ton/rok]

Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej	
Imię i nazwisko:	**Daniel Roch**
Nr uprawnienia:	nie dotyczy
Nr telefonu:	(32) 237-63-90; 785-003-259
Podpis:	Roch

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.
** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.
***Na podstawie wskaźników emisji CO2 zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

"Energopomiar" Sp. z o.o. zastrzega sobie w stosunku do niniejszego opracowania wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.