KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	Data wykonania
	04.10.2016

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej	
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Modernizacja izolacji termicznej rurociągów z płynem podestylacyjnym
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Brak izolacji rurociągów płynu podestylacyjnego powoduje straty ciepła. Należy dołożyć warstwę izolacji o parametrach spełniających obecne standardy techniczne odnośnie współczynnika przewodzenia ciepła.
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	CIECH Soda Polska Spółka Akcyjna ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław NIP: 5252382127

Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
03.01.2017	31.10.2017		10

Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	15 509 563	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	1 333,582	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	17 060 519	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	1 466,941	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO_2***:	5 299,078			[ton/rok]

Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej	
Imię i nazwisko:	mgr inż. Waldemar Jakubowski
Nr uprawnienia:	nie dotyczy
Nr telefonu:	+48 516 173 806
Podpis:	mgr inż. Waldemar Jakubowski kierownik projektu

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.
** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.
***Na podstawie wskaźników emisji CO_2 zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.