

Audyt efektywności energetycznej przedsięwzięcia:  
**Przebudowa sieci ciepłowniczej napowietrznej na preizolowaną wzdłuż ulicy Zdrojowej w Kołobrzegu**

<b>KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ</b>	Data wykonania
	22.01.2024 r.

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Ograniczenie strat w sieciach ciepłowniczych.	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Przedsięwzięcie polegało na przebudowie sieci ciepłowniczej wysokich parametrów z technologii napowietrznej z komorami podziemnymi na preizolowaną o średnicach DN 350 oraz DN 300 wraz z odgałęzieniami. Powyższy odcinek sieci przebiega od komory K-7 do komory K-13 i dostarcza ciepło na potrzeby c.o. i c.w.u. odbiorców ciepła w Kołobrzegu.	
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	<b>Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg</b>	
Planowana data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej***:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-----	13.11.2023 r.	20

**Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**

Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia**:	-----	GJ/rok (kWh/rok)	-----	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia**:	-----	GJ/rok (kWh/rok)	-----	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej***:	<b>6 157,77</b> (1 710 491,67)	GJ/rok (kWh/rok)	<b>147,075</b>	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej***:	<b>6 773,55</b> (1 881 541,67)	GJ/rok (kWh/rok)	<b>161,783</b>	toe/rok

**Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej**

Imię i nazwisko:	mgr inż. Piotr Cebulak		
Nr telefonu:	503 917 276	<b>» BENEOR »</b> <b>Piotr Cebulak</b>	
Podpis:		36-020 Tyczyn, ul. Mickiewicza 38A tel. 503 917 276 NIP 813-307-49-12 REGON 180420120	

\* Niepotrzebnie określić.

\*\* W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

\*\*\* W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.