


KOREKTA

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		10.05.2023	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej	Termomodernizacja budynku w Lublinie przy ul. Górską 2 , ul. Smyczkowa 4 segment 7 A , ul. Smyczkowa 4 segment 7B		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków)	Wymiana poziomów instalacji ciepłej wody użytkowej oraz wymiana instalacji c.o. wraz z termozaworami grzejnikowymi		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa)	Spółdzielnia Mieszkaniowa CZECHÓW w Lublinie		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii	
22.05.2023	30.11.2023	15	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	266 377	kWh/rok	22,904 [toe/rok]
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia **	213 101	kWh/rok	18,324 [toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej ***	-	kWh/rok	- [toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej ***	-	kWh/rok	- [toe/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i Nazwisko:	Grzegorz Polkowski		
Nr telefonu:	603807587		
Podpis:			

* Niepotrzebne skreślić

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej