

**FORTUM NETWORK WROCLAW SP. Z O.O.**Nr ewid.:
258/TE/2023Audyt efektywności energetycznej zakończonego przedsięwzięcia pn.:
Modernizacja tradycyjnej sieci ciepłowniczej na sieć preizolowaną oraz
wymiana izolacji sieci napowietrznej na terenie miasta Wrocławia –
Trzeci pakiet zadań inwestycyjnychStrona/Stron
16/16**KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ**

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		29.11.2023 Korekta: 21.03.2024		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Modernizacja tradycyjnej sieci ciepłowniczej na sieć preizolowaną na terenie miasta Wrocławia.			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Planowana inwestycja obejmowała modernizację wyeksploatowanych sieci kanałowych i ich zastąpienie siecią preizolowaną na terenie miasta Wrocławia. Zakres prac inwestycyjnych dla pierwszego pakietu obejmował dwa zadania realizowane w ciągu ulic Opolskiej i Popielskiego oraz w ciągu ulic: Powst. Śląskich, Wiśniowej, Sztabowej, Pocztovej .			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	Fortum Network Wrocław Sp. z o.o. ul. Antoniego Słonimskiego 1a, 50 – 304 Wrocław NIP: 895-20-97-034			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
-	23.11.2023	15		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	-	kWh/rok	-	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	-	kWh/rok	-	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***	5 271 194	kWh/rok	453,241	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***	5 771 958	kWh/rok	496,299	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Anna Tamaka			
Nr telefonu:	693 195 932			
Podpis:				

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.