


0. KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		8 września 2017 roku	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		w zakresie odzyskiwania energii	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		przedsięwzięcie polegało na instalacji dwóch wymienników ciepła w celu dodatkowego podgrzewu wody uzdatnionej ciepłem odzyskiwanym ze strumieni pary wydmuchowej ze zbiornika pomiarowego kondensatu oraz z odgazowywacza w kotłowni zakładu produkcyjnego Cereal Partners Poland Toruń – Pacific Sp. z o.o. w Toruniu.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Cereal Partners Poland Toruń – Pacific Sp. z o.o. ul. Szosa Lubicka 38/58 87-100 Toruń NIP: 879-016-87-25 Cereal Partners Poland Toruń – Pacific Sp. z o.o. ul. Szosa Lubicka 38/58 87-100 Toruń	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
Nie dotyczy	Nie dotyczy	29.09.2015 r.	5
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	2 366,989	[GJ/rok]	56,534 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	2 606,816	[GJ/rok]	62,262 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO₂***:	246,969		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	mgr inż. Sebastian Gurgacz inż. Mateusz Stolarek		
Nr uprawnień:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	22 626 09 10		
Podpis:			

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

PROKURENT


 Karolina Loth-Babut

 ENERGETYCZNA AGENCJA
 ENERGETYCZNA ENERCIJA S.A.
 ul. Jerozolimskie 65/79
 00-687-09-10 fax 626-09-11