

**KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ**

| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ  |                          | Data wykonania  |        |  |
|--|--------------------------|---|--------|--|
|  |                          | 03.02.2022 r. / korekta 09.06.2022 r.   |        |  |
| <b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>   |                          |   |        |  |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:   |                          | OGRANICZENIE STRAT ZWIĄZANYCH Z POBOREM ENERGII BIERNEJ   |        |  |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):  |                          | Montaż filtrów aktywnych na dwóch transformatorach w zakładzie mleczarskim w Lidzbarku Warmińskim |        |  |
| Dane podmiotu, u którego będzie realizowane / zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa): |                          | Polmlek Sp. z o.o.<br>ul. Hoża 51<br>00-681 Warszawa<br>NIP 9512053010                            |        |  |
| Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:   |                          | Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej***:                |        | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: |
| 21.02.2022   |                          | -   |        | 3  |
| <b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>   |                          |   |        |  |
| Srednioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia**:   | 458 645                  | kWh/rok   | 39,436 | toe/rok  |
| Srednioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia**:   | 1 146 613                | kWh/rok   | 98,591 | toe/rok  |
| Srednioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej***:  | -                        | kWh/rok   | -      | toe/rok  |
| Srednioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej***:  | -                        | kWh/rok   | -      | toe/rok  |
| <b>Dane sporządzające audyt efektywności energetycznej</b>   |                          |   |        |  |
| Imię i nazwisko:   | Dominik FORMANIAK        |   |        |  |
| Nr telefonu:   | 792-715-465, 784-418-888 |   |        |  |
| Podpis:  | <i>Formaniak</i>         |   |        |  |

\* Niepotrzebne skreślić.

\*\* W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

\*\*\*W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.