

# 1. Karta audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		11.05.2022		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Modernizacja lub wymiana urządzeń lub instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, energetycznych, telekomunikacyjnych lub informatycznych			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Wymiana nieefektywnego agregatu wody lodowej na nowy o wyższej sprawności.			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	Krynica Vitamin SA ul. Matyldy 35 03-606 Warszawa, Poland, NIP: 524-24-42-164			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**		Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
17.06.2022 r.	29.07.2022 r.		5	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	190 520	kWh/rok	16,382	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	476 301	kWh/rok	40,954	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: **	-	kWh/rok	-	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: **	-	kWh/rok	-	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i Nazwisko:	Patryk Gawron			
Nr telefonu:	+48-512-425-917			
Podpis:				