

**Audyt efektywności energetycznej przedsięwzięć tego samego rodzaju:
Regulacja parametrów pracy sieci ciepłowniczych w Zakładzie Górniczym „Sobieski”**

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		18.04.2017 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Regulacja parametrów pracy sieci ciepłowniczych w Zakładzie Górniczym „Sobieski”	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przedsięwzięcia tego samego rodzaju polegać będą na zabudowie automatycznych zaworów regulacyjnych przepływu czynnika grzewczego w sieciach ciepłowniczych Zakładu Górniczego „Sobieski” w Jaworznie dla: 1) Rejonu Górniczego „Sobieski”, 2) Rejonu Górniczego „Piłsudski”. Sieci ciepłownicze przesyłają czynnik grzewczy na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej Zakładu Górniczego.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		TAURON Wydobycie Spółka Akcyjna ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
10.07.2017	31.08.2017	-	10 lat
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	47 311,34	[G]/rok]	1 129,957 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	57 000,70	[G]/rok]	1 361,373 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	4 366,836		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	mgr inż. Adam Cyrek		
Nr uprawnień:	audytor/członek ZAE Nr 74		
Nr telefonu:	724-153-639		
Podpis:			



* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.