


Karta audytu

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		14.10.2016	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego oraz zewnętrznego w zakładzie przemysłowym w Częstochowie.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Przedsięwzięcie będzie polegało na wymianie obecnie zainstalowanych opraw na energooszczędne oprawy typu LED w hali przemysłowej.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	Mostostal Zabrze S.A. ul. Wolności 191, 41-800 Zabrze, REGON: 271590750, NIP: 6480001823, KRS: 0000049844		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
01.10.2016	30.11.2016	Nie dotyczy	5
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>			
Srednioroczna oszczędność energii finalnej:	335973 kWh/rok	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	28.888 [toe/rok]
Srednioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1018099 kWh/rok	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	87.541 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	277,316		[ton/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>			
Imię i nazwisko:	Paweł Organiszczak		
Nr uprawnień:	nie dotyczy Paweł Organiszczak		
Nr telefonu:	+48 602 427 445		
Podpis:	 PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU CEET Sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 72 04-036 Warszawa tel.: 22 101 58 44		

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej nie zrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.