

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

TABELA 1

Data wykonania:		25.01.2013r.		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Modernizacja pomp obiegowych Kotłowni FUB		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: (max 250 znaków)		Wymiana pompy obiegowej PO4 i wprowadzenie płynnej regulacji obrotów jej napędu elektrycznego. Optymalizacja układu sterowania pracą pomp obiegowych.		
Dane podmioty u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Miejska Energetyka Ciepła Spółka z o.o. 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
26.10.2011r.	-	19.12.2011r.	10	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej	2 102,4 584 050	GJ/rok lub KWh/rok	50,22	toe/rok
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej	6 307,2 1 752 150	GJ/rok lub KWh/rok	150,66	toe/rok
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂	688,0			ton/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej:				
Imię i nazwisko:	Ewa Horków			
Nr uprawnień:	ZPNB-U 73427/22/98			
Nr telefonu:	94 342 54 64, kom. 606 924 862			
Podpis:				