

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		23.01.2013	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie strat w sieciach ciepłowniczych, polegające na poprawie izolacji cieplnej rurociągów wraz z ich wyposażeniem w armaturę.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Demontaż zniszczonej izolacji odcinka sieci ciepłowniczej napowietrznej DN200 – 547m, DN250 – 1097m (wełna, papa izolacyjna, siatka stalowa zatopiona w płaszczu klejowo-cementowym, blacha osłonowa), oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów, wykonanie nowej izolacji (łubki ze sztywnej pianki poliuretanowej z zatopionym płaszczem osłonowym z blachy ocynkowanej).		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	„Energetyka” sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej – Curie 58, 59-301 Lubin, NIP: 692-10-10-700		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
		19.09.2012 r.	25
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	6140 GJ/rok	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	147 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	7398 GJ/rok	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	177 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	701		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Wiesław Zbrzyzny		
Nr uprawnień:			
Nr telefonu:	66377751		
Podpis:			

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.