


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

| | | | |
|--|--|--|--|
| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | Data wykonania | |
| | | 28.01.2013 r. | |
| Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | | | |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: | | Modernizacja czterech linii napowietrznych wysokiego napięcia w zakresie przewodów roboczych | |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków): | | Wymiana na czterech liniach 110 kV przewodów roboczych na nowe przewody o niższej rezystancji jednostkowej bez ingerencji w konstrukcje wsporcze, celem zwiększenia przepustowości linii z jednoczesnym zmniejszeniem strat sieciowych z dystrybucji energii elektrycznej. | |
| Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane: | | ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58 60-479 Poznań NIP: 782-23-77-160 | |
| Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*: | Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*: | Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**: | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: |
| nie dotyczy | nie dotyczy | 19.06.2012 r. | 25 lat |
| Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej) | | | |
| Średnioroczna oszczędność energii finalnej: | 289 594 kWh/rok | [GJ/rok] lub [kWh/rok] | 24,90 [toe/rok] |
| Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej: | 868 782 kWh/rok | [GJ/rok] lub [kWh/rok] | 74,70 [toe/rok] |
| Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***: | 294,590 | | [ton/rok] |
| Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej | | | |
| Imię i nazwisko: | mgr inż. Tomasz Gałan | | |
| Nr uprawnień: | nie dotyczy | | |
| Nr telefonu: | 61 856 15 74 | | |
| Podpis: |  | | |

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia

12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

