

**0. Karta audytu efektywności energetycznej**

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		23 stycznia 2013 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Modernizacja zasilania instalacji sprężonego powietrza.	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przedsięwzięcie zrealizowane na instalacji sieci zasilającej sprężonego powietrza zakładów ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie polegało na zamontowaniu dwóch nowych sprężarek powietrza Samsung typ SM 6000-2250-TYPE w miejsce dwóch przestarzałych sprężarek produkcji radzieckiej z lat 70-tych ubiegłego stulecia.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		ArcelorMittal Poland S.A. Al. J. Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza Oddział w Krakowie ul. Ujastek 1 30-969 Kraków REGON 277839653-00030 NIP 634-24-63-083	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
Nie dotyczy	Nie dotyczy	25.05.2011	10 lat
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	9081,6	[MWh/rok]	780 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	27520,0	[MWh/rok]	2366 [toe/rok]



Audyt Efektywności Energetycznej

61

Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	8082,6	[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej		
Imię i nazwisko:	inż. Ireneusz Dyjeciński	
Nr uprawnień:	Nie dotyczy	
Nr telefonu:	22-669-89-55	
Podpis:		

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.