


## KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ  |  | Data wykonania  |  |
|--|--|---|--|
|  |  | 17 styczeń 2014   |  |
| <b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>   |  |   |  |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:   |  | OGRANICZENIE STRAT W SIECIACH CIEPŁOWNICZYCH  |  |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):  |  | Modernizacja izolacji termicznej rurociągu parowego „Północ”                        |  |
| Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane: |  | Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z o.o.<br>ul. Murarska 21<br>98-220 Zduńska Wola |  |
| Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:  | Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*: | Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:   | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: |
| -  | -  | 31.07.2012  | 15   |
| <b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>  |  |   |  |
| Średnioroczna oszczędność energii finalnej:  | 8 103  | [GJ/rok] lub [kWh/rok]  | 193,53 [toe/rok]   |
| Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:  | 9 763  | [GJ/rok] lub [kWh/rok]  | 233,17 [toe/rok]   |
| Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:  | 763  |   | [ton/rok]  |
| <b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>   |  |   |  |
| Imię i nazwisko:   | Roman Kołodziej  |   |  |
| Nr uprawnienia:  | nie dotyczy  |   |  |
| Nr telefonu:   | (32) 237-63-34; 691-375-652  |   |  |
| Podpis:  |         |   |  |

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

Członek Zarządu  
Wolfgang Ney  
Członek Zarządu  
Bernard Bartoško