



| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | FORTUM BYTOM S.A. | Nr ewid.: 24.8/ZC/2014 |
| | Audyt efektywności energetycznej Przebudowa układu sprężonego powietrza ze zmianą sprężarek i zmniejszeniem mocy w Elektrociepłowni Miechowice | Strona/Stron 14/14 |

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

| | | | |
|--|--|--|--|
| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | Data wykonania | |
| | | 24 styczeń 2014 | |
| Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | | | |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: | | MODERNIZACJA LUB WYMIANA URZĄDZEŃ POTRZEB WŁASNYCH | |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków): | | Przebudowa układu sprężonego powietrza ze zmianą sprężarek i zmniejszeniem mocy w Elektrociepłowni Miechowice. | |
| Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane: | | Fortum Bytom S.A. ul. Elektrownia 18 41-908 Bytom NIP: 626-000-53-51 | |
| Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*: | Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*: | Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**: | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: |
| - | - | 31.12.2012 | 10 |
| Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej) | | | |
| Średnioroczna oszczędność energii finalnej: | 903 366 | [GJ/rok] lub [kWh/rok] | 77,675 [toe/rok] |
| Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej: | 2 737 473 | [GJ/rok] lub [kWh/rok] | 235,380 [toe/rok] |
| Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***: | 804 | | [ton/rok] |
| Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej | | | |
| Imię i nazwisko: | Mateusz Kasprzyk | | |
| Nr uprawnienia: | nie dotyczy | | |
| Nr telefonu: | (32) 237-63-91 | | |
| Podpis: |  | | |

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.