

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ			Data wykonania	
			08.04.2013 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej		Poprawa efektywności energetycznej w zakresie ograniczenia strat w sieciach ciepłowniczych.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków)		Przebudowa przyłącza ciepłego do szpitala przy ul. Bema w Lubinie. Wykonano wymianę istniejącej tradycyjnej sieci ciepłowniczej wraz ze zmianą długości sieci na nową preizolowaną o średnicach 2x114,3m i L=2x152,1 m, 2x127mm i L=2x56,3 m oraz 2x89mm i L=2x172,3 m.		
Nazwa podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer REGON albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane		Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Legnicy SA, ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica NIP 691-02-01-247		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii	
2012	-	2012	20	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
roczna oszczędność energii finalnej:	727,26	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	17,37	[toe/rok]
roczna oszczędność energii pierwotnej:	1 249,43	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	29,84	[toe/rok]
planowana wielkość redukcji emisji CO2***:	117,37			[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i Nazwisko:	mgr inż. Krzysztof Szymański Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski 51-180 Wrocław, ul. Pętczyńska 11			
Uprawnienia:	Audytor Energetyczny ZAE pozycja na liście: 248			
Telefonu:	71 326 13 43			
Podpis:	<i>K.Szymański</i>			

* w przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** w przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO2 zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do monitorowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.