


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ			Data wykonania	
			20.12.2013 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Modernizacja systemu napowietrzania ścieków komunalnych poprzez wymianę dmuchaw wraz z napędem elektrycznym.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przedsięwzięcie polegało na wyłączeniu z eksploatacji dmuchaw waporowych z tłokami obrotowymi napędzanymi silnikami elektrycznymi asynchronicznymi i zastąpieniu ich wysoko-sprawnymi dmuchawami odśrodkowymi zasilanymi silnikami elektrycznymi synchronicznymi. Maszyny funkcjonują w hali dmuchaw i są źródłem powietrza dla ścieków poddawanych procesowi aeracji w komorach osadu czynnego krośnieńskiej oczyszczalni ścieków.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. ul. Fredry 12, 38-400 Krosno		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
02.09.2013 r.	-	10.12.2013 r.	20 lat	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	325 014,25	[kWh/rok]	27,94	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	975 042,75	[kWh/rok]	83,83	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	263			[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	mgr inż. Adam Cyrek			
Nr uprawnienia:	audytor/członek ZAE Nr 1746			
Nr telefonu:	724-153-639			
Podpis:				

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Upewnieniami do Emisji za dany rok.

„ BENEOR ”

Piotr Cebulak
 35-506 Rzeszów, Al. Osińskiego 13/52
 tel. 503 517 243
 NIP 813-307-49-12 REGON 180420120