

	<b>SCE JAWORZNO III SP. Z O.O.</b>	Nr ewid.: 344.2/ZC/2013
	Audyty efektywności energetycznej dla SCE Jaworzno III Sp. z o.o. Część 2. Wykonanie przeizolowania nadziemnej magistrali ciepłowniczej 2xDN700 do Mysłowic-Brzęczkowic	Strona/Stron 20/20

### ZAŁĄCZNIK NR 1. KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

<b>KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ</b>			<b>Data wykonania</b>	
			<b>6 wrzesień 2013</b>	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		OGRANICZENIE STRAT SIECIOWYCH W CIĄGACH LINIOWYCH		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Wykonanie przeizolowania nadziemnej magistrali ciepłowniczej 2xDN700 do Mysłowic-Brzęczkowic - odcinek od stacji zasuw BR5(ST3) do podpory 398		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		<b>SPÓŁKA CIEPŁOWNICZO-ENERGETYCZNA JAWORZNO III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b> Al. Tysiąclecia 7 43-603 Jaworzno		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
-	-	<b>31.10.2011</b>	<b>30</b>	
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	<b>4 892</b>	GJ/rok	<b>117</b>	toe/rok
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	<b>5 894</b>	GJ/rok	<b>141</b>	toe/rok
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	<b>560</b>			ton/rok
<b>Dane audytora efektywności energetycznej</b>				
Imię i Nazwisko:	Konrad Rembisz			
Nr uprawnień:	nie dotyczy			
Nr telefonu:	(32) 237-63-36; 693 195 814			
Podpis:				
<p>* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego</p> <p>** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego</p> <p>*** Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym system handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisji do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok</p>				

000038

