

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		17.01.2014r	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Likwidacja wężła grupowego w budynku przy ul. Białówny 2A w Białymstoku i sieci niskoparametrowych oraz budowa wężłów indywidualnych w budynkach zasilanych wcześniej z wężła grupowego oraz budowa sieci wysokoparametrowej zasilającej te wężły (na działkach nr 1417/12 i 1386) w Białymstoku.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Likwidacja wężła grupowego Białówny 2A i sieci niskoparametrowych zasilających budynki z tego wężła. W budynkach zasilanych z wężła grupowego: Białówny 2, 2a, Sienkiewicza 7, 7A, Zamenhofska 10 wykonano wężły indywidualne i sieci preizolowane, zasilające te wężły-działki 1417/12 i 1386.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. ul. Warszawska 27 15-062 Białystok Tel. 085 714 94 00, fax 085 714 94 07 REGON 050038558		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
15.03.2012		29.11.2013r	15 lat
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	984,09	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	23,49 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1 185,65	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	28,30 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	63,07		[ton/rok]

Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej

Imię i nazwisko:	Anna Siemieniuk
Nr uprawnienia:	Nie dotyczy
Nr telefonu:	(85) 714 94 35, 797 309 029
Podpis:	<i>Anna Siemieniuk</i>

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.