

1. Karta Audytu Efektywności Energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ			Data wykonania 22/01/2014
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej na terenie miasta Stalowa Wola poprzez zmniejszenie średnic, zmianę trasy rurociągów, eliminację zbędnych odcinków sieci i zastosowanie rur preizolowanych.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Ul. Handlowa 11, 37 - 450 Stalowa Wola		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
15.05.2014	30.09.2014	-	25
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	2 128,41 GJ	[GJ/rok] lub [kWh/rok] 50,836	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1 702,73 GJ	[GJ/rok] lub [kWh/rok] 40,669	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ :	161,21 (ton/rok)		
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Natalia Dziurawiec-Kozioł		
Nr uprawnienia:	Nie dotyczy		
Nr telefonu:	(17) 717 52 00		
Podpis	<i>Natalie Dziurawiec-Kozioł</i>		

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ
Sp. z o.o. w Stalowej Woli
ul. Handlowa 11
37-450 STALOWA WOLA
tel. centr. 15 842 53 45, 15 844 02 74
fax 15 842 75 01
NIP 885-888-49-95

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.
** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.
***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Upewnieniami do Emisji za dany rok.

EnMS POLSKA Sp. z o.o.

Plik :	Audyt Efektywności Energetycznej- PLANOWANY- PEC Stalowa Wola-Sieć Ciepłownicza	Strona :	39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3 REGON 180919806 NIP 8172173239 tel./fax +48 17 717 52 00
Inwestor :	PEC Sp. z o.o. w Stalowej Woli	Autor :	mgr inż. Natalia Dziurawiec- Kozioł

