



0. Karta audytu efektywności energetycznej

| | | | |
|--|--|---|--|
| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | Data wykonania | |
| | | 21.01.2014 roku | |
| Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | | | |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: | | Wymiana oświetlenia zewnętrznego. | |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków): | | Wymiana oświetlenia w MZGK Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim polegająca na wymianie opraw oświetleniowych na terenie Zakładów Ciepłowniczych C-1 i C-2 należących do MZGK Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim. | |
| Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane: | | Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Rolnicza 75 NIP 771-17-98-036 MZGK Sp. z o.o. Zakład Ciepłowniczy C-1 ul. Orła 1; 97-300 Piotrków Trybunalski MZGK Sp. z o.o. Zakład Ciepłowniczy C-2 ul. Rolnicza 75 97-300 Piotrków Trybunalski | |
| Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*: | Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*: | Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**: | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: |
| sierpień 2011 | 18 grudnia 2014 | Nie dotyczy | 10 lat |
| Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej) | | | |
| Średnioroczna oszczędność energii finalnej: | 110,13 | [MWh/rok] | 9,47 [toe/rok] |
| Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej: | 333,73 | [MWh/rok] | 28,70 [toe/rok] |
| Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***: | 89,43 | | [ton/rok] |
| Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej | | | |
| Imię i nazwisko: | mgr inż. Mariusz Tabęcki | | |
| Nr uprawnień: | Nie dotyczy | | |
| Nr telefonu: | +48 22 626 09 10 | | |
| Podpis: | | | |

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.