

## KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ – WERSJA DO EDYCJI

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		24.01.2014	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Zwiększenie oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych, w tym układów pompowych i pomp-stosowanie pomp o płynnej regulacji obrotów	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przedsięwzięcie polegało na zabudowie pomp podmieszania zimnego z płynną regulacją obrotów w Ciepłowni K-1 przy ul. Orzechowej w PEC Biała Podlaska.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej. ul. Pokoju 26; 21-500 Biała Podlaska KRS: 0000086154 tel: 83 342 55 98; 83 342 58 99 e-mail: sekretariat@pecbp.pl	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
01.12.2012		22.01.2013	15
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	1862,79	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	44,49 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	5 644,81	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	134,82 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	533,43		[ton/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>			
Imię i nazwisko:	Jan Surówka		
Nr uprawnienia:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	600 925 030; 32 331 65 15		
Podpis:	<i>Jan Surówka</i>		

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Upewnieniami do Emisji za dany rok.