

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	Data wykonania
	grudzień 2013

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Zastąpienie w budynku mieszkalnym niskoefektywnych energetycznie indywidualnych źródeł ciepła opalanych gazem dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej, źródłami charakteryzującymi się wyższą efektywnością energetyczną poprzez montaż węzłów ciepłych zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej ciepłem wytwarzanym w kogeneracji, w tym ciepłem wytwarzanym w procesach wykorzystujących paliwa odnawialne (OZE).
--	--

Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Montaż węzłów ciepłych i budowa instalacji c.w.u. w celu zastąpienia ciepła z niskoefektywnych indywidualnych źródeł ciepła, ciepłem z sieci wytworzonym w kogeneracji, w tym w procesach wykorzystujących paliwa odnawialne - Kraków, ul. Okólna 10 i 12
---	---


Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Kozłowiec” ul. Spółdzielców 3 w Krakowie. 30-682 Kraków
--	---

Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
		15 kwiecień 2013 r.	10

Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)

Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	468,31	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	11,18	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1806,09	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	43,14	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	87.84			[ton/rok]

Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej

Imię i nazwisko:	Beata Maludzińska
Nr uprawnień:	nie dotyczy
Nr telefonu:	012 6465378
Podpis:	

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz opublikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Systemu Handlu Upewnieniami do Emisji za dany rok.