

**KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ**

<b>KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ</b>		<b>Data wykonania</b>	
		31.12.2014r	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		<b>OCIEPLENIE STROPODACHÓW</b>	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		<b>OCIEPLENIE STROPODACHÓW WENTYLOWANYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH METODĄ WDMUCHIWANIA GRANULATU WEŁNY CELULOZOWEJ „ISOFLOC F”.</b>	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		<b>KOSZALIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYLESIE” 75-427 KOSZALIN UL. FAŁATA 13  NIP 6690501756</b>	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
		<b>LISTOPAD 2013</b>	<b>25</b>
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	<b>996,12</b>	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	<b>23,81</b> [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	<b>1295,00</b>	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	<b>30,95</b> [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	<b>122,99</b>		[ton/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>			
Imię i nazwisko:	<b>DOROTA MALISZEWSKA</b>		
Nr uprawnienia:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	697386059		
Podpis:	<i>Maliszewska</i>		

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r.

w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

Strona 1 z 35