

# 1. Karta Audytu Efektywności Energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		17/01/2014	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej.	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Wymiana kanałowej sieci ciepłowniczej podziemnej na preizolowaną na terenie miasta Bolesławiec zrealizowane w latach 2012-2013.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Ul. K. I. Gałczyńskiego 51, 59 - 700 Bolesławiec	

Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	18.11.2013	25

Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	2107,46 GJ/rok	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	50,34	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	2851,40 GJ/rok	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	68,10	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> :	200,08			[ton/rok]

Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej	
Imię i nazwisko:	Natalia Dziurawiec-Koziół
Nr uprawnień:	Nie dotyczy
Nr telefonu:	(17) 717 52 00
Podpis	<i>Natalia Dziurawiec-Koziół</i>

**EnMS POLSKA Sp. z o.o.**  
39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3  
REGON 180919806 NIP 8172173239  
tel./fax +48 17 717 52 00

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Upewnieniami do Emisji za dany rok.

Plik :	Audyt Efektywności Energetycznej - ZEC Bolesławiec-Sieć Ciepłownicza	Strona :	2
Inwestor :	ZEC Sp. z o.o. w Bolesławcu	Autor :	EnMS Polska Sp. z o.o.