



DUON Praszka Sp. z o.o.
Audyt efektywności energetycznej
Modernizacja kotła gazowego K4.2 zlokalizowanego w kotłowni osiedlowej
przy ul. Mickiewicza 14 w Praszce

Nr ewid.:
375/ZC/2014

Strona /stron:
20/20

**ZAŁĄCZNIK NR 1. Karta audytu efektywności energetycznej
KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ**

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		25 listopad 2014 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	LOKALNE ŹRÓDŁO CIEPŁA. MODERNIZACJA LOKALNEJ KOTŁOWNI.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Modernizacja kotła gazowego K4.2 zlokalizowanego w kotłowni osiedlowej przy ul. Mickiewicza 14 w Praszce. Zabudowa rekuperatora na kotle gazowym K4.2 pozwalającego wykorzystać potencjał energetyczny zawarty w spalinach do podgrzewania zimnej wody użytkowej na cele c.w.u. oraz w sezonie grzewczym do podgrzania wody sieciowej powracającej z instalacji odbiorczych.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	DUON Praszka Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 14 46-320 Praszka		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	09.10.2014 r.	15
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	0	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	0 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	4 138,07	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	98,84 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	230,99		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Miłosz Jędrzejewski		
Nr uprawnień:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	(32) 237-63-16		
Podpis:	<i>Jędrzejewski</i>		

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok