


## KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ			Data wykonania
			30.07.2014
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Ograniczenie strat przesyłowych poprzez modernizację zakładowej instalacji ciepłowniczej polegającą na zabudowie lokalnych źródeł ciepła i likwidacji zbędnych odcinków instalacji.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Przedsięwzięcie mające na celu redukcję strat przesyłowych poprzez likwidację średnioparametrowych kanałowych dwuprzewodnych odcinków instalacji CO, CWU zasilających budynki przedsiębiorstwa Trzuskawica S.A. oraz likwidację starej lokalnej kotłowni węglowej i zastąpienie ich lokalnymi źródłami ciepła.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	Trzuskawica S.A. Sitkówka 24 26-052 Nowiny		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	<b>31.08.2013</b>	<b>5</b>
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	<b>1 716 954</b>	[kWh/rok]	<b>147,63</b> [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	<b>2 234 494</b>	[kWh/rok]	<b>192,13</b> [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> :	<b>767,85</b>		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Bogusław Kobyłecki		
Nr uprawnienia:	Nie dotyczy		<b>EnMS POLSKA Sp. z o.o.</b>
Nr telefonu:	+48 (17) 717 52 00, +48 784 915 321		39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3 REGON 180919806 NIP 8172173289 tel./fax +48 17.717 52 00
Podpis			
<p>*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.  ** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.  ***Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.</p>			
Plik:	Audyt Efektywności Energetycznej- Ograniczenie strat przesyłowych poprzez modernizację lokalnej sieci ciepłowniczej	Strona:	2
Inwestor:	Trzuskawica S.A.	Autor:	EnMS Polska Sp. z o.o.