


## KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

<b>KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ</b>		<b>Data wykonania</b>	
		15.01.2015	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		<i>„Wymiana transformatorów 31,5 MVA na 40 MVA wraz z modernizacją pól transformatorowych oraz wymianą mostów szynowych.”</i>	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		<i>Zadanie polegało na wymianie 4 sztuk zużytych technicznie transformatorów 31,5 MVA na nowe transformatory 40 MVA. Transformatory 40 MVA zasilają 4-sekcyjną, 2-systemową rozdzielnię RG-I (Rozdzielnia Główna), do której dołączone są również 4 generatory z elektrociepłowni.</i>	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		<i>Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” Spółka Akcyjna 24 -110 Puławy, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 NIP 716-000-18-22, REGON 430528900</i>	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	10.07.2013	20
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>			
Srednioroczna oszczędność energii finalnej:	656105,28	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	56,41 [toe/rok]
Srednioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1988197,82	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	170,95 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	673		[ton/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>			
Imię i nazwisko:	Janusz Kucharski		
Nr uprawnienia:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	605098363		
Podpis:	Janusz Kucharski 		

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.