

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		12.01.2015r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Groszowice – GPZ Hermanowice z wcięciem do GPZ Gracze		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Groszowice – GPZ Hermanowice z wcięciem do GPZ Gracze o długości 111,4 km, polegająca na wymianie przewodów roboczych na całej długości linii na przewody typu AFLs 10-300 mm ² , wymianie konstrukcji wsporczych oraz zabudowie światłowodów skojarzonego z przewodem odgromowym typu OPGW		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	TAURON Dystrybucja S.A., ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	30.05.2014r.	6
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	2424896,7024	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	208,5036 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	7348171,8255	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	631,8290 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	1969,0161		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Maciej Witecki		
Nr uprawnienia:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	(12) 261-11-99		
Podpis:	<i>Maciej Witecki</i>		

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.