

| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | Data wykonania | |
|--|--|---|--|
| | | 07.01.2015 | |
| Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | | | |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: | MODERNIZACJA LUB WYMIANA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO | | |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków): | MODERNIZACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO CZĘŚCI HALI PRODUKCYJNEJ H-2 ZAJMOWANEJ PRZEZ ZAKŁAD Z-8 W SANOCKICH ZAKŁADACH PRZEMYSŁU GUMOWEGO „STOMIL SANOK” S.A. WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH WRAZ Z OSPRZĘTEM NA ENERGOOSZCZĘDNE. | | |
| Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane: | <p align="center">Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” S.A. ul. Reymonta 19 38-500 Sanok</p> | | |
| Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*: | Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*: | Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**: | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: |
| - | - | 13.12.2012 | 15 |
| Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej) | | | |
| Srednioroczna oszczędność energii finalnej: | 106214,400 | [GJ/rok] lub [kWh/rok] | 9,133 [toe/rok] |
| Srednioroczna oszczędność energii pierwotnej: | 321861,818 | [GJ/rok] lub [kWh/rok] | 27,675 [toe/rok] |
| Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***: | 94,531 | | [ton/rok] |
| Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej | | | |
| Imię i nazwisko: | Wojciech Wojtaszewski | | |
| Nr uprawnienia: | nie dotyczy | | |
| Nr telefonu: | 603980188, 13 4654440 | | |
| Podpis: | <i>Wojtaszewski Wojciech</i> | | |

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

00000025