

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

| | | | |
|--|--|--|--|
| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | Data wykonania | |
| | | 12 maja 2014 | |
| Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | | | |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: | | Termomodernizacja | |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków): | | Kompleksowy remont budynku administracyjnego polegający na termomodernizacji i modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. Działanie zaliczane do przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej zgodnie z art. 17 ust 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 21 grudnia 2012r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.) | |
| Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane: | | Górażdże Cement Spółka Akcyjna ul. Cementowa 1 47-316 Chorula NIP 756-00-03-405 | |
| Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*: | Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*: | Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**: | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: |
| | | 23.12.2013 | 20 |
| Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej) | | | |
| Średnioroczna oszczędność energii finalnej: | 2 452,095 [GJ] | [GJ/rok] lub [kWh/rok] | 58,567 [toe/rok] |
| Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej: | 2 697,305 [GJ] | [GJ/rok] lub [kWh/rok] | 64,424 [toe/rok] |
| Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***: | 1 368,759 | | [ton/rok] |
| Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej | | | |
| Imię i nazwisko: | mgr inż. Waldemar Jakubowski | | |
| Nr uprawnień: | nie dotyczy | | |
| Nr telefonu: | +48 516 173 806 | | |
| Podpis: | <p style="text-align: center;"><i>mgr inż. Waldemar Jakubowski</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Jakubowski</i> kierownik projektu</p> | | |

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu

Górażdże Cement S.A.
Chorula, ul. Cementowa 1
47-316 Górażdże
tel. +48 77 777 8000, fax +48 77 777 8442
NIP: 756-000-34-05

W. Jakubowski

JK