

	<b>ECO TARNOBRZEG SP. Z O.O.</b>	Nr ewid.: 9.1/ZC/2015
	Audyt efektywności energetycznej Ograniczenie strat ciepła w sieciach ciepłowniczych. Modernizacja sieci ciepłowniczej przy ul. Wyspiańskiego w Tarnobrzegu	Strona/Stron 19/19

**ZAŁĄCZNIK NR 1 do Audytu efektywności energetycznej**  
**KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ**

<b>KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ</b>		<b>Data wykonania</b>	
		<b>13 styczeń 2015 r.</b>	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		<b>OGRANICZENIE STRAT W SIECIACH CIEPŁOWNICZYCH</b>	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Modernizacja sieci ciepłowniczej przy ul. Wyspiańskiego w Tarnobrzegu. Wymiana starych rurociągów z izolacją tradycyjną na nowe preizolowane.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		<b>ECO Tarnobrzeg Sp. z o.o.</b> ul. Sikorskiego 4 39-400 Tarnobrzeg	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	<b>18.11.2014 r.</b>	<b>30</b>
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	<b>715,981</b>	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	<b>17,101</b> [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	<b>862,628</b>	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	<b>20,604</b> [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	<b>81,924</b>		[ton/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>			
Imię i nazwisko:	<b>Anna Tamaka</b>		
Nr uprawnień:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	(32) 237-63-31; 693-195-932		
Podpis:			

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.