

1. Karta Audytu Efektywności Energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ			Data wykonania	
			19/12/2014	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Modernizacja pompowni wody sieciowej przy Ciepłowni Halemba poprzez wymianę pomp wody wraz z napędami.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Modernizacja pompowni wody sieciowej przy Ciepłowni Halemba polegająca m.in. na zastąpieniu 8 szt. pomp nowymi pompami z napędami o wyższej sprawności.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Zespół Ciepłowni Przemysłowych „CARBO- ENERGIA” Sp. z o.o., 41-700 Ruda Śląska ul. Szyb Walenty 32		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
-	-	15.11.2011	3	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	334 648 [kWh/rok]	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	28,775	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1 003 944 [kWh/rok]	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	86,325	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ :	298			[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Marcin Trojnecki			
Nr uprawnienia:	Nie dotyczy			
Nr telefonu:	784915321, (17) 7175200			
Podpis	<i>Marcin Trojnecki</i>			EnMS POLSKA Sp. z o.o. 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3 REGON 180919806 NIP 8172173239 tel./fax +48 17 717 52 00

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Upewnieniami do Emisji za dany rok.

Plik:	Audyt efektywności energetycznej_Modernizacja pompowni wody sieciowej	Strona :	2
Inwestor:	ZCP „CARBO-ENERGIA” Sp. z o.o	Autor :	Marcin Trojnecki