
	Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A.	Nr ewid.. 248/ZC/2014
	Audyt efektywności energetycznej układu pomp wody chłodzącej w EC „Zofiówka”	Strona/Stron 22/27

10. Załączniki

10.1 Załącznik 1. Karta audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		31 grudzień 2015r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Modernizacja układu pomp wody chłodzącej.	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Modernizacja pomp wody chłodzącej celem poprawy sprawności pompowania i zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Spółka Energetyczna "Jastrzębie" S.A. EC "Zofiówka" ul. Rybnicka 6c 44-335 Jastrzębie-Zdrój	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
		22.12.2015	15
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	1 340 355,000	{GJ/rok} lub [kWh/rok]	115,250 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	4 061 681,818	{GJ/rok} lub [kWh/rok]	349,242 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	1 192,9		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Daniel Roch		
Nr uprawnienia:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	(32) 237-63-90; 785-003-259		
Podpis:			

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.