

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		06.10.2015 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Modernizacja układu chłodzenia wtryskarek do tworzyw sztucznych.	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przedsięwzięcie polegało na wyłączeniu z eksploatacji starego centralnego układu chłodzenia za pomocą chłodni wentylatorowych i stacji pomp obiegowych, przeznaczonego dla ślimakowych wtryskarek hydraulicznych z lat 70-tych minionego wieku i zastąpieniu go energooszczędnymi miejscowymi chłodziarkami przemysłowymi dostosowanymi do nowych ślimakowych wtryskarek hydraulicznych z serwonapędem.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z o.o. Zarzecze 169, 37-205 Zarzecze	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
24.07.2013 r.	-	12.08.2014 r.	15 lat
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	487 626,66	[kWh/rok]	41,92 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1 462 879,98	[kWh/rok]	125,78 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	395,96		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	mgr inż. Adam Cyrek		
Nr uprawnienia:	audytor/członek ZAE Nr 1746		
Nr telefonu:	724-153-639		
Podpis:			

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Upewnieniami do Emisji za dany rok.

BENEOR
Piotr Cebulak
35-506 Rzeszów, ul. Osmeckiego 13/52
tel. 503 917 276
NIP 813-307-49-12 REGON 180420120

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Andrzej Kubik

3

37-205 Zarzecze 169
tel. (016) 840 15 06
fax (016) 840 15 16
GPR
GUMA I PLASTIK RECYCLING
Sp. z o.o.