


1. KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		05.01.2016	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Wymiana sieci ciepłowniczej na oś. Mazury	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Wymiana tradycyjnej sieci ciepłowniczej podziemnej wykonanej w latach 1987-1989 na sieć w technologii preizolowanej na terenie całego oś Mazury miasta Hajnówka zrealizowana w 2015r.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Hajnówce 17-200 Hajnówka ul. Łowcza 4	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
		14.09.2015 r.	25
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	3567,09	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	85,20 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	3923,80	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	93,72 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:			338,70 [ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Anatol Żukowski		
Nr uprawnień:	-		
Nr telefonu:	85-682 60 85 lub 508 059 464		
Podpis:			

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12

września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

Plik:	Audyt Efektywności Energetycznej PEC Hajnówka Wymiana sieci ciepłowniczej na oś. Mazury	Strona:	2.
Inwestor:	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. 17-200 Hajnówka	Autor	mgr inż. Anatol Żukowski