



KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		18.12.2015 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Budowa przyłącza ciepłowniczego oraz montaż węzła cieplnego w celu zastąpienia ciepła z niskoefektywnej energetycznie lokalnej kotłowni gazowej ciepłem z sieci ciepłowniczej wytworzonym w kogeneracji, w tym ciepłem wytwarzanym w procesach wykorzystujących paliwa odnawialne (OZE)		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Wybudowano przyłącze ciepłownicze oraz zamontowano węzeł ciepłowniczy w celu zasilania instalacji centralnego ogrzewania oraz nagrzewnic wentylacyjno-klimatyzacyjnych ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej zamiast ciepłem z gazowej kotłowni parowej		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	Philip Morris Polska S.A. al. Jana Pawła II 196 31-982 Kraków NIP 6750002182		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	15.12.2014 r.	15
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	392,49	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	9,37 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	18 391,33	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	439,27 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	146,95		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Tadeusz Jaszczur; Ryszard Mocha		
Nr uprawnień:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	+48 12 64 65 373		
Podpis:	 		

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.