


1. KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ				Data wykonania
				18.01.2016
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej		Modernizacja ciągu transportowego sprężonego powietrza poprzez montaż nowych zaworów na instalacji do filtrów suszarni glutenu.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków)		Przedsięwzięcie polegało na wymianie zaworów na nowe o optymalnej średnicy na instalacji sprężonego powietrza do regeneracji filtrów suszarni glutenu.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane		Cargill Poland Sp. z o.o., 02-675 Warszawa, NIP: 525-23-93-332 ul. Wołoska 22		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia**:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii	
-	-	6.06.2012	10	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	1 164 676,8	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	100,144	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	3 494 030,4	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	300,432	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO2***:	968,43			[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i Nazwisko:	mgr inż. Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski 51-180 Wrocław, ul. Pelczyńska 11			
Nr uprawienia:	Audytor KAPE 34/99	mgr inż. JERZY ŻURAWSKI UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr ewid. 07/02/DUW		
Nr telefonu:	71 / 326 13 43	AUDYTOR KAPE 34/99 ul. Czajkowskiego 58A		
Podpis:				

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO2 zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Upewnieniami do Emisji za dany rok.