

	Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna	Nr ewid.: 021/ZC/2016
	Audyt efektywności energetycznej „Modernizacja urządzeń potrzeb własnych w zakresie sprężarki powietrza w Tauron Wytwarzanie SA – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini”	Strona/Stron 28/28

Załącznik nr 3: Karta audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		25 styczeń 2016 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Modernizacja urządzeń potrzeb własnych w zakresie sprężarki powietrza w Tauron Wytwarzanie SA – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Modernizacja polegała na: wymianie lokalnych sterowników turbosprężarek, wdrożeniu ujednoczonego oprogramowania AmbientControl, implementacji sterownika integrującego pracę wszystkich turbosprężarek oraz wymianie turbosprężarki nr 1 na nową.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna ul. Promienna 51 43-603 Jaworzno		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	3 czerwiec 2014 r.	5 lat
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	1 231 640	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	105,902 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	3 732 242	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	320,915 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	1 259		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Andrzej Drajczyk		
Nr uprawnienia:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	607 939 700, 32 237 63 90 Główny specjalista		
Podpis:	ds. badań urządzeń bloków energetycznych <i>Andrzej Drajczyk</i>		

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Upewnieniami do Emisji za dany rok

9.11