


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		28.12.2015	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Modernizacja i przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej magistrali ciepłowniczej Zachód	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków):		Wymiana istniejącej sieci ciepłowniczej 2x200 mm o długości 196 mb prowadzonej w kanale przechodnim oraz budynku charakteryzującej się dużymi stratami na przesył na nową sieć ciepłowniczą 2xDN200 mm oraz 2xDN125 prowadzoną po tej samej trasie.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 50-220 Wrocław ul. Łowiecka 24 NIP: 896-000-00-32	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	5.11.2014	10
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	691,231	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	16,509 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	521,879	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	12,464 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	51,395		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i Nazwisko:	mgr inż. Jerzy Żurawski		
Nr uprawnień:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	71 / 326 13 43		
Podpis:	 <b>mgr inż. JERZY ŻURAWSKI</b> <b>UPRAWNIENIA BUDOWLANE</b> Nr ewid. 97/C 2/DUW AUDYTOR ŁAPE 34/09 51-607 Wrocław, ul. Cieszyńska 50A		

\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\* Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.