

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ			Data wykonania	
			28.12.2015	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Zakup i modernizacja węzła cieplnego w celu zastąpienia ciepła z niskoefektywnych energetycznie lokalnych kotłowni ciepłem z sieci ciepłowniczej wytworzonym w kogeneracji		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków):		Wymiana źródła ciepła z lokalnej kotłowni gazowej na węzeł cieplny 2-funkcyjny szeregowo-równoległy, wymiennikowy, kompaktowy. Moc wymiennika centralnego ogrzewania 530,0 kW, moc wymiennika c.w.u. $Q_{cw,śr} = 180$ kW, $Q_{cw,max} = 540,0$ kW		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Ośrodek Świętego Jerzego we Wrocławiu 50-249 Wrocław ul. Rydygiera 22-28 NIP: 8982204977		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
-	-	22.12.2014	5	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	733,636	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	17,522	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1 558,869	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	37,232	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	16,824			[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i Nazwisko:	mgr inż. Jerzy Żurawski			
Nr uprawienia:	nie dotyczy			
Nr telefonu:	71 / 326 13 43	mgr inż. JERZY ŻURAWSKI UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr swid. 9 / 12/DUW		
Podpis:	AUDYTOR KAPE 34/93 51-607 Wrocław, ul. Czackiego 50			

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.