


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ			Data wykonania	
			28.12.2015	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Przebudowa lub remont budynków w zakresie kompleksowej modernizacji instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków):		Wymiana instalacji wody ciepłej oraz wody cyrkulacyjnej (wymianie przewodów rozprowadzających poziomów i pionów prowadzonych w szachtach) wraz z wykonaniem izolacji termicznej w pięciu budynkach mieszkalnych SM Spółdzielca.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Spółdzielnia Mieszkaniowa "Spółdzielca" 50-214 Wrocław ul. Kaszubska 8 NIP 8960003651		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej *:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej **:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
-	-	23.02.2015	5	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	1 550,047	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	37,022	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1 170,285	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	27,951	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	115,249			[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i Nazwisko:	mgr inż. Jerzy Żurawski			
Nr uprawienia:	nie dotyczy			
Nr telefonu:	71 / 326 13 43			
Podpis:	 mgr inż. JERZY ŻURAWSKI UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr ewid. 97/12/DUW AUDYTOR KAPE 34/89 61-607 Wrocław, ul. Czackiego 52A			

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Upewnieniami do Emisji za dany rok.