

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ				Data wykonania	
				11.12.2015	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej					
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Wymiana indywidualnych węzłów cieplnych z zastosowaniem urządzeń i technologii o wyższej efektywności energetycznej.			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków):		Wymiana 6 sztuk starych węzłów cieplnych 2-funkcyjnych na nowoczesne, wysokosprawne 2-funkcyjne kompaktowe pracujące na potrzeby centralnego ogrzewania oraz na potrzeby przygotowania c.w.u. w SM Kuźniki we Wrocławiu.			
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kuźniki" 54-317 Wrocław ul. Majakowskiego 40/1A NIP 8942329224			
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
-	-	09.09.2014	5		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)					
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	2 267,398	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	54,155	[toe/rok]	
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1 711,886	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	40,887	[toe/rok]	
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	168,586			[ton/rok]	
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej					
Imię i Nazwisko:	mgr inż. Andrzej Soroko				
Nr uprawienia:	nie dotyczy				
Nr telefonu:	501-251-584				
Podpis:	<p style="text-align: center;">STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU</p> <p style="text-align: center;">51-604 Wrocław, ul. Głogowczyka 137/2 40 827 40 27-850 Regon 932897460</p>				

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.